

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2499/SYT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 10 năm 2017.

V/v góp ý phương án thiết kế,
thiết bị công trình: Nâng cấp
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng
Ngãi lên hạng 1

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Sở Y tế nhận được Công văn số 3342/SXD-QLXD ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc góp ý phương án thiết kế, thiết bị công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi lên hạng 1, kèm theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và bản vẽ thiết kế cơ sở. Sau khi nghiên cứu, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Về phương án thiết kế.

- Mặt bằng dây chuyền công năng của các khoa cơ bản phù hợp. Đối với phòng đặt máy gia tốc, tư vấn thiết kế cần có biện pháp che chắn phóng xạ cụ thể khi thiết kế bản vẽ thi công nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng.

- Mặt đứng kiến trúc tương đối hài hòa với các công trình lân cận. Đối với tầng hầm, đơn vị tư vấn cần có giải pháp thông gió, thoát nước, chống cháy nổ.

- Đối với nhà cầu nổi cần có biện pháp che chắn phù hợp để không bị tạt nước khi trời mưa.

2. Về thiết bị công trình.

- Đối với thang máy: Đây là công trình công cộng, tần suất hoạt động lớn, khi lựa chọn chủng loại thang máy đơn vị tư vấn nên chọn loại thang tốt, đồng bộ và hiện đại.

- Đối với trang thiết bị y tế: Trước khi thực hiện việc mua sắm thiết bị, cần tham khảo cụ thể ý kiến của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để đưa ra danh mục thiết bị mua sắm cho phù hợp với tình hình thực tế của khoa, không để lãng phí. Thiết bị mua sắm phải mới 100%; hiện đại, đồng bộ; có xuất xứ từ những nước tiên tiến; nhằm đảm bảo sự an toàn, chính xác; phục vụ tốt công tác khám và điều trị cho bệnh nhân.

3. Về công tác đánh giá tác động môi trường.

- Đây là công trình Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi lên hạng 1, với quy mô gần 100 giường bệnh. Vì vậy, chủ đầu tư cần nghiên cứu, khảo sát kỹ hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện hiện tại có đủ đáp ứng xử lý cho cả khu

vực đầu tư mới này không. Chủ đầu tư cần phải có biện pháp xử lý cụ thể và triệt để vấn đề này trước khi trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

- Là công trình nằm trong khuôn viên bệnh viện, gần với các khoa điều trị đang hoạt động. Vì vậy, trong quá trình thi công chủ đầu tư cần có biện pháp che chắn, ngăn cách khu vực thi công bằng hàng rào cách ly nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng về môi trường, tiếng ồn, đi lại,...liên quan đến công tác điều trị và người bệnh.

Trên đây là một số ý kiến của Sở Y tế về phương án thiết kế, thi công, thiết bị, đánh giá tác động môi trường công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi lên hạng 1, đề nghị quý Sở phối hợp thực hiện/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- CVP Sở Y tế
- Lưu: VT, KHTC_(ncn07).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức