

**BẢNG THIẾT KẾ KÈM THEO BẢN MÔ TẢ QUY CÁCH CHẤT LƯỢNG
CỦA VẬT LIỆU THIẾT KẾ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI THIẾT BỊ SỬ DỤNG
TRONG HỆ THỐNG THÔNG KHÍ**

- Khu phụ trợ ưu tiên sử dụng giải pháp thông gió tự nhiên.
- Khu vực kỹ thuật nghiệp vụ (labo, các phòng kỹ thuật) sử dụng giải pháp thông gió tự nhiên kết hợp thông gió nhân tạo.
- Nhiệt độ, độ ẩm và luân chuyển không khí

Tên phòng	Độ ẩm (%)	Nhiệt độ (oC)	Số lần luân chuyển khí/1h	Ghi chú
Phòng sạch	£ 60	19 đến 22	20	
Khu vực kỹ thuật	£ 70	21 đến 26	01 đến 03	

